

## Anhang zu den EW-Normen, Flims Electric AG

- 0 Anschlussüberstromunterbrecher, die in Schaltgerätekombinationen eingebaut werden, müssen mindestens NHS DIN Gr. 1 sein.
- 0 Die neuen Polleiterfarben sind: L1 braun, L2 schwarz, L3 grau  
In Anlagen, die komplett saniert werden, ist die neue Polleiterfolge anzuwenden.
- 0 Waschmaschinen, Tumbler **Draht Nr. 1**  
Polleiter für Tarifumschaltung **Draht Nr. 6**  
Automatische Kummulierung Maxi-Zähler **Draht Nr. 8 und 9**  
Rampenheizungen/Dachrinnenheizungen **separate Drahtnummer**
- 0 Wenn **4** Polleiter **belegt** sind, dann sind **zwei Reserveleiter** bis zum plombierbaren Klemmsatz zu verdrahten.
- 0 Für 1-polige Verbraucher: Eberle SPR 49050  
Für 3-polige Verbraucher: AEG LH 21 / CMC MOH-10E  
Tagesnachladung für Boiler: AEG BS 84 oder CMC ISR 15
- 0 Die Grundgebühren werden aufgrund der Wohneinheiten festgelegt.  
Privatähler werden von der Flims Electric AG nicht unterhalten.
- 0 Zugang zu Messeinrichtung muss gewährleistet sein  
(Schlüsseltresor). Schlüsselrohr für Halbzylinder Art. Nr. 30236  
(Paul Hug, Schlüsseldepots, Hubstrasse 50, 9500 Will,  
Tel. 071 912 12 70 / Fax 071 912 12 71).
- 0 Verdrahtung gemäss Schema **Nr. ....**
- 0 Verdrahtung Maxi-Zähler gemäss Schema **Nr. ....**
- 0 Waschmaschinen, Wäschetrockner, Sauna, Rinnenheizung usw. sind über die Spitzensperrung anzuschliessen (Öffner). Kommando Nr. siehe **Blatt ....**  
Rundsteuerprogramme
- 0 Aufheizzeit für Boiler bis 400 lt. 4 Stunden
- 0 Bivalente Boiler sind vom 1. Dezember - 30. April gesperrt.
- 0 Q-max. pro Ableseperiode max. 50% (cosφ 0.9)



Diese EW-Normen sind seit 1. Januar 2011 in Kraft.